



T.A.B Report for 2395 Briargate Blvd. 80920

	Supply cfm	Return cfm	Exhaust cfm
--	------------	------------	-------------

F-1

Total Fresh Air: 400 cfm

Office 001

SG-1 110	UC Door
----------	---------

SG-1 110	UC Door
----------	---------

Office 002

SG-1 110	UC Door
----------	---------

SG-1 110	UC Door
----------	---------

RR 003

SG-1 100	50
----------	----

Br Room 004

SG-1 125	RG-1 400
----------	----------

SG-1 125	RG-1 400
----------	----------

SG-1 125	RG-1 400
----------	----------

SG-1 125	
----------	--

SG-1 125	
----------	--

Mech 005

SG-1 100

Office 006

SG-1 110	UC Door
----------	---------

SG-1 110	
----------	--

Office 007

SG-1 110	UC Door
----------	---------

SG-1 110	
----------	--

Office 008

SG-1 110	UC Door
----------	---------

SG-1 110	
----------	--

F-2

Total Fresh Air: 400 cfm

Office 009

SG-3 200	UC Door
----------	---------

Office 010

SG-2 200	UC Door
----------	---------

Office 011

SG-2 200	UC Door
----------	---------

Open Office 012

SG-2 200	RG-2 400
----------	----------

SG-2 200	RG-2 400
----------	----------

Wrk Rm 013

SG-2 200	UC Door
----------	---------

F-3

Total Fresh Air: 400 cfm

Office 017

SG-1 100

SG-1 100

Womans 018

SG-1 100	Existing
----------	----------

Mens 019

SG-1 150	Existing
----------	----------

Open Office 020

SG-1 125	RG-1 400
----------	----------

SG-1 125	RG-1 400
----------	----------

SG-1 125	
----------	--

Office 021

SG-1 125	UC Door
----------	---------

Office 022

SG-1 100	UC Door
----------	---------

SG-1 100	
----------	--

Office 023

SG-1 125	UC Door
----------	---------

Office 024

SG-1 100

SG-1 100

Office 025

SG-1 125	UC Door
----------	---------

Performed by: David Sherman